



DATE:
SIGNATURE PROPRIETAIRE

ATTENTION :
Câble électrique privé au sol,
se rapprocher de Mr **POUQUET**
Vincent au 05-55-20-09-84
avant intervention



C4 POSE **P0064-D5-20**
Armoire de Comptage (C4) à implanter
contre mur du
bâtiment parcelle AB/331 et AB/339
Dimensions (mm): h:1510 x l:810 x pr:405
1 - Armoire de comptage avec barrettes
1 - Raccordement 150²
1 - E4R RF
1 - Terre (1 Grille)



Dimension fouille :
Dérivation BT

Accessoires	A	B	H (Profondeur sous génératrice)
DDI	2,5 m	1 m	0,2 m

D1 ELEMENT A POSER
DERIVATION BT
Boîte de Dérivation BT Souterraine

Pose:
- 1 Boîte type DDI 95/95/240

Terrassement Fosse : 3,00 m³
(Long. 2,5m/Larg. 1,00m/Prof. sous génératrice 0,20m)



Laurent
MELIN

Signature numérique de
Laurent MELIN
Date: 2025.10.07 16:07:17
+0200

Vers POSTE
"ZAC MULATET 1"
19203P0064